



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 100/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 30».

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича № 100 от «10» апреля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «17» апреля 2017 года по 10 час. 00 мин. «25» апреля 2017 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ракушкиным Вадимом Георгиевичем проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 30», осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: г. Ярославль, пр. Машиностроителей, 52а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заведующего МДОУ «Детский сад №30» Филизновой Веры Владимировны.

(полное наименование органа гос. власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Помещение тамбура медицинского блока не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 61 ППР в РФ; ч.3 ст.52, п.3 ч.2 ст. 53,54 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; табл. 1 п.9 НПБ 110-03; прил. А10 табл. А1 п.9 СП 5.3130.2009	01.05.2018.	
2	Для покрытия пола в коридоре первого этажа применен материал с превышающими показателями пожарной опасности (В2,РП2,Д3,Т2).(Сертификат ССПБ. YU.ОП014.В.00551).	ст.1, ст.2 ФЗ № 69; п. 6.25* СНиП 21-01-97*	01.05.2018.	
3	В техническом подвальном этаже допускается хранение тары, инвентаря и других предметов.	ст.1, ст.2 ФЗ № 69; п. 23 (6) ППР в РФ	01.05.2018.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установлении срока является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

(поскольку устранение нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется соответствующими нормами законодательства, указанными в законе, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителем организации исходя из условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет:

4	Допускается эксплуатация световых приборов со снятым колпачком (рассеивателем). Предусмотренным конструкцией светильника в техническом подвальном этаже, помещении кладовой и столовой мастерской.	ст.1, ст.2 ФЗ № 69; п. 42 (в) ПТР в РФ	01.05.2018.
5	Не соответствует уровень звука систем оповещения людей о пожаре в помещениях медпункта кабинета, группы: «Репка», «Теремок», «Дюймовочка», «Буратино», «Красная шапочка», «Чебурашка».	ПТР в РФ п. 61 ПТС «ИПЛ по ЯО» от 18.04.2017г. № 8/Т/2017 Протокол ФГБУ «СЗУ» ФГБУ «СЗУ ФПС «ИПЛ	01.05.2018.
6	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий СОУЗ в течение времени, необходимого для эвакуации людей.	п. 61 ПТР в РФ; ч.3 ст.52, п.3 ч.2 ст. 53,54 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; табл. 1 п.9 НПБ 110-03; п. 4 Заключение специалиста ФГБУ «СЗУ ФПС «ИПЛ по ЯО» № 7/Т/2017	01.05.2018.
7	Помещение хранения белья в здании прачечной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	п. 1 ч.1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 3.22 НПБ 104-03. Заключение специалиста ФГБУ «СЗУ ФПС «ИПЛ по ЯО» № 7/Т/2017	01.05.2018.
8	Помещение механической мастерской не оборудовано звуковой системой оповещения и управления эвакуацией	п. 1 ч.1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 3.22 НПБ 104-03. Заключение специалиста ФГБУ «СЗУ ФПС «ИПЛ по ЯО» № 7/Т/2017	01.05.2018.
9	Неисправен резервный источник питания ППКП автоматической пожарной сигнализации в здании детского сада и прачечной.	ПТР в РФ п. 61 ПТС «СЗУ ФПС «ИПЛ по ЯО» № 7/Т/2017 Заключение специалиста	01.05.2018.
10	Звуковой оповещатель в подвале в неисправном состоянии.	ПТР в РФ п. 61 ПТС «СЗУ ФПС «ИПЛ по ЯО» № 7/Т/2017 Заключение специалиста	01.05.2018.


собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Ракушкин В.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» апреля 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий МДОУ «Детский сад №30» Филизнова Вера Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

«25» апреля 20 17 г.

* - место личной печати

